

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, регулируемых организаций и их соответствиям установленным требованиям, по МКУ "ХЭС" Даниловского муниципального района за 2017г.

№ п/п	Наименование показателя	Атамановское с.п.	Белопрудское с.п.	Березовское с.п.	Краснинское с.п.	Лобокское с.п.	Мусовское с.п.	Ореховское с.п.	Островское с.п.	Плотниковское с.п.	Профсоюзненское с.п.
1	Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км	1,96	1,95	4,39	2,26	2,64	3,13	0,92	1,34	4,06	1,3
2	Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки), в т.ч.: случаев ограничений не более 4-х часов случаев ограничений не более 6-ти часов случаев ограничения не более 20-ти часов										
3	Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, %										
4	Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: а) мутность б) цветность в) хлор остаточный общий, в том числе: -хлор остаточный связанный -хлор остаточный свободный г) общие колиформные бактерии	13	45	41	14	22	24	24	53	33	13

	д) термотолерантные колиформные бактерии	4	12	12	4	6	8	7	16	9	4
5	Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям:										
	а) мутность		5	6	2		9	2	1	4	4
	б) цветность						0				
	в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный		2	2			2	1		2	
	г) общие колиформные бактерии		2	3	2		4	1	1	1	2
	д) термотолерантные колиформные бактерии		1	1			2			1	2
6	Доля исполненных в срок договоров о подключении (процент общего количества заключенных договоров о подключении)										
7	Средняя продолжительность рассмотрения заявлений о подключении (дней)										

Директор МКУ "ХЭС" \_\_\_\_\_

Никифоров М.И.